

Баланс потребления электрической энергии за 2012 год ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Прием в сеть от сетевых организаций: 1. ОАО МРСК Урала (ПО НТЭС), 2. МП "Горэлектросети"

тыс. кВтч

	расход электроэнергии				
	активной, кВтч				
	ВН	СН1	СН2	НН	всего
отпуск в сеть, всего	748 189		263 705	53 831	
в том числе					
от генерации					
От СО 1,2	748 189		4 207	157	752 553
из смежной сети, всего					
из сети предыдущего диапазона напряжения					
ВН	748 189		259 498		
СН2				53 674	
потери в сети	5 990		21 917	1 802	29 709
потери % к отпуску в сеть	0,80%		8,31%	3,35%	
отпуск в сеть без потерь	742 199		241 788	52 029	1 036 016
полезный отпуск, всего	482 701		188 115	52 028	722 844
ПО СО МП ГЭС (г. Верхняя Салда)	28 182		12 092	-	40 274
ПО Потребителям Свердловэнергосбыта	3 638		327	474	4 439
ПО Потребителям ОАО "Промышленная энергетика"	3 843		3 586	3 497	10 926
ПО цехам ВСМПО (без потерь)	447 038		172 110	48 057	667 205

Примечание: Указаны данные о потерях в сетях цеха электроснабжения предприятия