

17 марта 2010 год от МТЗ отключился ВМ ввода № 4 ПС «Прогресс».
Причина – короткое замыкание на шинах 10кВ секции № 4, вызванное попадание крысы яч.№ 62. (постороннее воздействие).

Недоставки эл.энергии – нет

27 марта 2009 года от МТЗ отключилась ячейка № 18 ПС «Апрельская» питающая секцию № 2 ПС № 1.

Причиной явилось течь кровли ПС № 1 и попадание воды на трансформаторы тока ячейки № 12 ПС № 1.

Недоставки эл.энергии – нет

31 марта 2009 года от МТЗ отключался фид.6кВ № 18 с ПС «Пятилетка».

Повреждение кабеля 6кВ по причине ухудшения диэлектрических характеристик изоляции кабельной линии в процессе эксплуатации.

Недоставки эл.энергии – нет.

11 мая 2009 года от МТЗ отключилась ячейка № 54 ПС «Апрельская», питающая ПС № 2.

Повреждение кабеля 10кВ по причине ухудшения диэлектрических характеристик изоляции кабельной линии в процессе эксплуатации.

Недоставки эл.энергии – нет.

17 июля 2009 года от МТЗ отключался фид.6кВ № 8 с ПС «Пятилетка».
Повреждение кабеля 6кВ в результате постороннего воздействия (хищение части кабеля).

Недоставки эл.энергии – нет