

Информация о техническом состоянии сетей за 2009г.

Основная задача электроэнергетической сферы предприятия – обеспечение надежной работы оборудования с целью обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Планы по техобслуживанию основного электрооборудования в 2009 году выполнены в срок и в полном объеме.

Несмотря на значительные эксплуатационные сроки и относительно высокую степень износа, оборудование подстанций и линии электропередач ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА», благодаря высокому уровню сервисного обслуживания, работают надежно.

За 2009 год произошло 5 случаев аварийного отключения оборудования. Недопоставки электрической энергии нет.

Основные причины отключений:

- Влияние погодных условий (гроза, сильный ветер);
- Осушение и старение изоляции контрольно-сигнальных кабелей, РЗА;
- Ухудшение диэлектрических характеристик изоляции КЛ в процессе эксплуатации;
- Посторонние воздействия.

Для устранения причин отключений разработан Годовой график технического обслуживания и ремонта оборудования - комплекс мероприятий, направленный на поддержание электрооборудования в работоспособном состоянии, а также Производственная программа развития электрических сетей, которая включает в себя замену устаревшего электрооборудования.

Месяцы года	Аварии		Инциденты	
	Всего	В том числе с ошибками персонала	Всего	В том числе с ошибками персонала
Январь	0	0		0
Февраль	0	0		0
Март	0	0	3	0
Апрель	0	0		0
Май	0	0	1	0
Июнь	0	0		0
Июль	0	0	1	0
Август	0	0		0
Сентябрь	0	0		0
Октябрь	0	0		0
Ноябрь	0	0		0
Декабрь	0	0		0
Итого	0	0		0